



Prefeitura do Município de Vargem

Departamento de Compras e Licitação

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021

Venho por meio deste esclarecer as duvidas solicitadas a esta prefeitura onde:

1. Os itens 129 e 130, fio 2 1/2 preto rolo com 50mts e fio 2 1/2 branco rolo com 50mts respectivamente, são **CORDÕES PARALELOS**.
2. Aos itens 38, 39 e 40:
 - A. A potência solicitada é **NOMINAL**.
 - B. O fluxo luminoso é de **140LUMEN/WATSS**.
 - C. O ip de proteção é **IP66**.
 - D. Serão necessário **7 PINOS**.
 - E. A temperatura da cor é de **5.000K**.
 - F. Via útil da luminárias é de **75.000 HORAS**.
 - G. A garantia das lâmpadas será de no minimo **5 ANOS**.
3. No item 112 e 113, será **PROJETOR HERMÉTICO** e somente **HASTE RESPECTIVAMENTE**.

Atenciosamente,

GABRIELA DE GODOY GUTIERRES

Diretora do Departamento de Administração